



Reparto	Rivelatori		Segnalazione		
	A vista	Controsoffitto	Pulsante di allarme	Allarme Ottico-Acustico	Segnalatore acustico
Medicina 1	32		2	1	2
Medicina 2	38		4	1	4
Medicina Nucleare	19		3	1	3
Conferenze	10		2	1	3
Fisica Sanitaria	7		2	1	3
Radioimmunologia	23	5	2	1	2
Depositi	15		5	2	4
Spazi Comuni A	9		1	1	1
Spazi Comuni B	4		1	0	1
Spazi Comuni C	2		1	0	1

RIF.	DESCRIZIONE
■ ■ ■ ■ ■	Zone d'intervento
■ ■ ■ ■ ■	• Zone con nuovo sistema di rivelazione fumi e nuova centralina di rivelazione da riportare su sistema di supervisione;
■ ■ ■ ■ ■	• Zone con rivelatori esistenti. Realizzazione di nuovo cablaggio fino alle centrali esistenti al piano terra;
■ ■ ■ ■ ■	• Zone di recente realizzazione con sistemi esistenti da riportare sul nuovo sistema di supervisione.
○	Rivelatore di fumo installato a soffitto a vista
○	Rivelatore di fumo installato a soffitto a vista e all'interno del controsoffitto con ripetitore LED
○	Ripetitore LED installato a soffitto
○	Pulsante manuale di allarme incendio
□	Dispositivo di allarme incendio ottico/acustico
—	Canalina metallica per posa cavi
■ ■ ■ ■ ■	Centrale di Rivelazione Incendi
Zone d'intervento:	
■ ■ ■ ■ ■	Depositi.
■ ■ ■ ■ ■	Conferenze.
■ ■ ■ ■ ■	Medicina 2.
■ ■ ■ ■ ■	Medicina 1.
■ ■ ■ ■ ■	Medicina Nucleare.
■ ■ ■ ■ ■	Radioimmunologia
■ ■ ■ ■ ■	Fisica Sanitaria.



REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

CATANZARO



REV.	DATA	DESCRIZIONE	Elaborato	CONTROLLATO	APPROVATO
1					

treengineering
ing. Pietro SCALAMANDRE'
p.i. Raffaele LEONE

Progettazione Impianti Tecnologici
Trevano Casoliolo, 25 - 88100 CATANZARO
www.treengineering.it
+39 0961 42138

Comune: Catanzaro	Comune: Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" Via Viniolo Cortese, 25 - 88100 Catanzaro
<p>Progetto:</p> <p>Adeguamento del P.O. Pugliese ai fini della Prevenzione Incendi - D.M. 19/03/2015</p>	
Elaborato: RI - P5	Scala: 1:200
Descrizione: Rivelazione e Segnalazione Incendi Dispositivi di protezione passiva Piano Quinto e Sesto	Data: 27 Ottobre 2017 Nome File: ISp_RI.dwg